

| Cantons | | | | Exutoires Dimensions 1,5 x 2,5 | | | Exutoires Dimensions 1,5 x 1,5 | | | | | |
|-----------------|-----------------|----------|--------------|--|----------------|---|---------------------------------------|----------------|---|---|---------------------------------------|---|
| Bâtiments | Cellules | Cantons | Surface (m²) | Surfaces utiles requises pour les exutoires (=2% de la surface de chaque canton) | Nbre exutoires | Surface géométrique unitaire exutoires (m²) | Surface utile unitaire exutoires (m²) | Nbre exutoires | Surface géométrique unitaire exutoires (m²) | Surface géométrique totale Exutoires (m²) | Surface utile unitaire exutoires (m²) | Surface utile totale des exutoires (m²) |
| SEDIS | Cellue 1 | Canton 1 | 1320 | 26,4 | 12 | 3 | 1,8 | 5 | 2,85 | 36 | 1,2 | 27,6 |
| | Cellue 2 | Canton 2 | 594 | 11,88 | 6 | 3 | 1,8 | 2 | 2,85 | 18 | 1,2 | 13,2 |
| | Cellue 3 | Canton 3 | 486 | 9,72 | 4 | 3 | 1,8 | 4 | 2,85 | 12 | 1,2 | 12 |
| M0 | Cellule M0 | Canton 1 | 482 | 9,64 | 6 | 3 | 1,8 | 2 | 2,85 | 18 | 1,2 | 13,2 |
| M3 | Cellule M3 | Canton 1 | 1005,2 | 20,10 | 9 | 3 | 1,8 | 5 | 2,85 | 27 | 1,2 | 22,2 |
| | | Canton 2 | 840 | 16,8 | 9 | 3 | 1,8 | 3 | 2,85 | 27 | 1,2 | 19,8 |
| M1 | Cellule M1 | Canton 1 | 1034 | 20,68 | 9 | 3 | 1,8 | 5 | 2,85 | 27 | 1,2 | 22,2 |
| M2 | Cellule M2 | Canton 1 | 712 | 14,24 | 6 | 3 | 1,8 | 3 | 2,85 | 18 | 1,2 | 14,4 |
| Local technique | Local technique | Canton 1 | 195,58 | 3,91 | 1 | 3 | 1,8 | 2 | 2,85 | 3 | 1,2 | 4,2 |
| Chambre Froide | Chambre Froide | / | 274,4 | Néant | 1 | 3 | 1,8 | 2 | 2,85 | 3 | 1,2 | Néant |
| M5 | Cellule M5 | Canton 1 | 459 | 9,18 | 4 | 3 | 1,8 | 3 | 2,85 | 12 | 1,2 | 10,8 |
| M6 | Cellule M6 | Canton 2 | 684 | 13,68 | 6 | 3 | 1,8 | 3 | 2,85 | 18 | 1,2 | 14,4 |