



Fiche de contrôle hydrant

Département : Aube
Commune : 10600 La Chapelle St Luc
Adresse : 9 rue de la Douane
Client : STTI
N° du poteau : 1
DN : 100mm / 2 x 65mm
Localisation du poteau : Voir plan
GPS :

Visible et accessible : oui Non
Bon état général : oui Non
Peinture réglementaire : oui Non
Présence des bouchons : oui Non
Carré de manœuvre fonctionnel : oui Non
Nombre de tours à l'ouverture : 13 Tours
Pression Statique en Bar : 4 Bars
Débit Maxi : 138 M3/Heure
Débit à 1 bar : 116 M3/Heure
Fuite à la Fermeture : oui Non

Observations : Pose de 2 bouchons de 65mm + graissage
Changement du joint du bouchon de 100mm

APPAREIL CONFORME

Nom du vérificateur :
Sébastien Cuvilliez

Date :
25 mai 2021

Signature :



Fiche de contrôle hydrant

Département : Aube
Etablissement : STTI
Adresse : 9 rue de la Douane
Commune : 10600 La Chapelle St Luc
N° du poteau : 2
DN : 100mm / 2x65mm
Localisation du poteau : Voir plan
GPS :

Visible et accessible : oui Non
Bon état général : oui Non
Peinture réglementaire : oui Non
Présence des bouchons : oui Non
Carré de manœuvre fonctionnel : oui Non
Nombre de tours à l'ouverture : 13 Tours
Pression Statique en Bar : 4 Bars
Débit Maxi : 120 M3/Heure
Débit à 1 bar : 106 M3/Heure
Fuite à la Fermeture : oui Non

Observations : Changement du joint bouchon 100mm

APPAREIL CONFORME

Nom du vérificateur :
Sébastien Cuvilliez

Date :
25 mai 2021

Signature :



Fiche de contrôle hydrant

Département : Aube
Etablissement : STTI
Adresse : 9 rue de la Douane
Commune : 10600 La Chapelle St Luc
N° du poteau : 3
DN : 100mm / 2x65mm
Localisation du poteau : Voir plan
GPS :

Visible et accessible : oui Non
Bon état général : oui Non
Peinture réglementaire : oui Non
Présence des bouchons : oui Non
Carré de manœuvre fonctionnel : oui Non
Nombre de tours à l'ouverture : 13 Tours
Pression Statique en Bar : 4 Bars
Débit Maxi : 102 M3/Heure
Débit à 1 bar : 90 M3/Heure
Fuite à la Fermeture : oui Non

Observations : Graissage + changement du joint bouchon 100mm

APPAREIL CONFORME

Nom du vérificateur :
Sébastien Cuvilliez

Date :
25 mai 2021

Signature :

