

CERTIFICAT DE CONFORMITE D'INSTALLATION GAZ
 Pour les locaux recevant du public de la 5ème catégorie

Nom et adresse de l'établissement S.T.I. 3 rue de la douane 10600 La Chapelle St Luc

Classement ERP (type et catégorie) 5

DECLARATION DE CONFORMITE DE L'INSTALLATEUR

Je soussigné DALKIA, installateur, déclare avoir réalisé, modifié, complété(*) l'installation suivante :


Origine et extrémité	TUYAUTERIE				APPAREILS		
	Nature	L	Ø	Mode d'assemblage	Local	Nature	puissance
Point de départ 1 Bar / 300 m	Acier	140 m	50/60 24/34 24/27	Soudé et soudé soudé / par soud. d'acier	Local Industriel Zone 1 a 3	Acier / acier gaz	5 x 95 kW 2 x 45 kW

Nature du gaz Gaz de ville Pression d'utilisation 300 mbar

Je certifie que l'installation décrite ci-dessus, réalisée par mes soins, a été exécutée conformément aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (arrêté du 22 juin 1990) et aux prescriptions particulières du permis de construire.

Je certifie que les essais prévus par l'article 89 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié auquel renvoient les articles PE 10, 15, 20, 21 ont été effectués le 23/02/2016 et que les résultats sont satisfaisants.

Fait le 24/02/2016 à La Chapelle St Luc



DECLARATION DU RESPONSABLE DE L'INSTALLATION OU DE L'ETABLISSEMENT (*)

Je soussigné (nom et fonction de l'établissement) ROTA DIRECTEUR TECHNIQUE déclare : avoir assisté le 23/02/16 à la fourniture du gaz de l'installation après m'être assuré de la fermeture de tous les robinets qui commandent les appareils d'utilisation.

Fait le 23/02/16 à ROSIERES

Signature

(*) rayer les mentions inutiles.

NOTA : Certificat à établir en 3 exemplaires
 1 pour l'installateur
 1 pour le distributeur
 1 pour le registre de sécurité de l'établissement.