

Hermann Kablan

De: Huc Quentin <Quentin.Huc@sdis10.fr>
Envoyé: jeudi 10 mars 2022 15:47
À: Hermann Kablan
Cc: Ruinet Nicolas
Objet: RE: Demande Avis_ICPE_STTI La Chapelle

EXTERNAL SENDER: Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.
EXPEDITEUR EXTERNE: Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe à moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.

Bonjour Monsieur KABLAN,

Pour faire suite à votre mail, voici ci-dessous les remarques du SDIS concernant le dossier :

- Pas de remarque concernant la défense extérieure contre l'incendie du site ;
- Concernant l'accès au niveau de la voie pompier de substitution, cette dernière pourra être utilisable uniquement si la halle ouverte est totalement dépourvue de tout stockage.

Cordialement,

Lieutenant de 1^{ère} classe Quentin HUC

Officier Prévisionniste


Groupeement d'Analyse des Risques

Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Aube

21, rue Etienne Pédrion - 10 000 Troyes

quentin.huc@sdis10.fr

06.03.36.21.17



De : Hermann Kablan [mailto:Hermann.KABLAN@socotec.com]

Envoyé : vendredi 4 mars 2022 07:01

À : Huc Quentin

Cc : Cyril Rota; Didier Boyer; alexis.bousquiere@gmail.com; Remi Kuzma

Objet : Demande Avis_ICPE_STTI La Chapelle

Bonjour Lieutenant HUC,

J'espère que vous portez bien.

Nous sommes sur le point de déposer le dossier ICPE. Pour ce faire, je vous adresse ce mail afin de disposer d'un avis portant sur :

- Positionnement des voies engins et aires de mise en station et de stationnement des e
- Positionnement du poteaux incendie et de la bâche à eau

Dans le cadre du dossier, nous avons demandé des aménagements prescriptions portant sur :

- Poteau incendie
- Accès aux cellules par les quais
- Amenées d'air

Un extrait de la demande d'aménagement et des modélisation est joint au présent mail. Vous trouverez également le plan masse, débits poteaux incendie (unitaires et simultanés) et le calcul D9

Les remarques formulées lors de votre visite sont prises en compte par l'exploitant. Le plan masse met en évidence la réorganisation du stockage extérieur.

Pour rappel, le site est soumis à Enregistrement sous la rubrique ICPE 1510. L'arrêté ministériel encadrant les activités encadrant les activités est l'Arrêté du 11/04/17 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510

Je reste à votre disposition pour plus de précisions.

Cordialement,

Hermann KABLAN

Chargé d'affaires HSE

Tél: +33 (0)3 25 73 62 70 - +33 (0)6 23 52 48 68

SOCOTEC ENVIRONNEMENT

Pôle E&S Nord Est

Agence E&S Champagne – Bourgogne – Franche-Comté



SOCOTEC

www.socotec.fr

Site de TROYES

59 Rue Raymond Poincaré
CS50252
10004 Troyes

Site de BESANCON

4, rue du Colonel Maurin
Parc d'Activité La Fayette
25000 BESANCON