



SARL 3 SAFETY PREV
7 Impasse des Lauriers
10220 ASSENCIERES
N° SIRET: 853 990 240 00014
Mail : 3safetyprev@gmail.com
Tel : 06 46 37 14 32

STTI
9 Rue de la Douane
10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC

ASSENCIERES, le 08 février 2022

Objet : Relevé des débits simultanés des poteaux d'incendie

Madame, Monsieur,

Suite à mon intervention du 28 janvier 2022, je vous transmets les relevés pour le contrôle des débits simultanés de vos 3 poteaux d'incendie sur votre site du 9 rue de la douane 10600 LA CHAPELLE SAINT - LUC.

MESURES CONSTATES POUR UN DEBIT SIMULTANE A 1 BAR DE PRESSION

POTEAU 1 : 59 m³/h

POTEAU 2 : 24 m³/h

POTEAU 3 : 14 m³/h

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

SÉBASTIEN CUVILLIEZ
GÉRANT 3SAFETY PREV